

Wałcz, dn. 07.02.2018 r.

UZUPEŁNIENIE OFERT

Przedmiot zamówienia:

Dostawa i montaż systemu uzdatniania wody basenowej dla brodzika kąpielowego oraz basenu pływackiego sterylizatorami UV wraz z układem sterującym.

Centralny Ośrodek Sportu, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu zwraca się z prośbą o ponowną kalkulację i uzupełnienie złożonych ofert o dodatkowe elementy technologiczne i monitorujące pracę systemów promienników według wykazu poniżej:

1. Reaktor wykonany ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej AISI 316L
2. Reaktor w kształcie litery „L”
3. Miernik - czujnik promieniowania lamp UV w reaktorze, ze sterownikiem, wyświetlaczem i panelem operatorskim.
4. Kalibracja miernika – czujnika promieniowania.
5. Wyjście sygnałowe – monitoring zewnętrzny (sieć komputerowa) intensywności promieniowania UV.
6. Elektroniczne balasty zasilające.
7. Czujnik termiczny lamp UV z automatycznym wyłącznikiem.
8. Alarm optyczny.
9. Alarm akustyczny.
10. Włącznik główny.
11. Szkolenie personelu.

Uzupełnione oferty należy sporządzić na „Formularzu oferty” będącym załącznikiem nr 1 do zapytania cenowego (<http://bip.cos.pl/873/dostawa-i-montaz-systemu-uzdatniania-wody-basenowej>).

Oferty należy przesać na adres email: **przetargi.walcz@cos.pl**

Termin składania uzupełnionych ofert: **12.02.2018 r. do godziny 12:00.**

Sporządził:
J. Jarczewski
Kier. Działu Sportu
Tel: 693903486
email: jacek.jarczewski@cos.pl

DYREKTOR
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU -
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu

Zdzisław Ryder