

WCZ/DIS-.....<sup>825</sup>...../2018

JJ

Wałcz, dnia 17.04.2018 r.

### ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Dotyczy:

Zapytanie cenowe: "Dostawa i wymiana złóż filtracyjnych w 4 filtrach stacji uzdatniania wody basenowej".

W odpowiedzi na zapytania oferenta z dnia 16.04.2018 r. o treści:

#### PYTANIE 1:

**Czy Zamawiający dopuszcza hydroantracyt o frakcji 0,6 – 1,6mm?**

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza taką frakcję hydroantracytu.

#### PYTANIE 2:

**Proszę o akceptację dysz do filtrów basenowych. Różnica jest w długości gwintowanej nóżki dyszy. Więc dysze są kompatybilne z filtrami.**

Odpowiedź:

Zamawiający w Załączniku nr 4 zapytania cenowego przedstawił rysunek techniczny dyszy filtracyjnej zamontowanej w instalacji filtrów pływalni wraz z wszystkimi wymiarami dyszy (długość, średnice, przekrój, itp.).

Zamawiający dopuszcza wyłącznie dysze przedstawione w ww. załączniku.

Zatwierdził:

  
DYREKTOR  
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU -  
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu  
Zdzisław Ryder

Sporządził:  
J.Jarczewski  
Kier. Działu Infrastruktury Sportowej  
Tel: 693903486  
email: [jacek.jarczewski@cos.pl](mailto:jacek.jarczewski@cos.pl)  
tel. 693903486



COS  
COS-OPO w Giżycku  
COS-OPO w Spałe  
COS-OPO w Szczyrku  
COS-OPO w Wałczu  
COS-OPO w Zakopanem  
COS-OPO we Władysławowie

00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a tel.: +48 22 529 87 20  
11-500 Giżycko ul. Moniuszki 22 tel.: +48 87 428 23 35  
97-215 Inowódź, Spółka Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6 tel.: +48 44 724 23 46  
43-370 Szczyrk ul. Piłzowa 8 tel.: +48 33 817 84 41  
78-600 Wałcz Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99 tel.: +48 67 258 44 61  
34-500 Zakopane ul. Bronisława Czecha 1 tel.: +48 18 201 22 74  
84-120 Władysławów ul. Żeromskiego 52 tel.: +48 58 674 63 00